

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ

Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического
надзора по Северо-Западному федеральному округу
(МТУ Ростехнадзора по СЗФО)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный номер 14-184/ЭЛ-08 от 10 декабря 2008 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатории филиалов **ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания»** (ИНН 4703074613, юридический адрес: 188710, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138; тел. / факс (812) 336-64-64) **допущены** в эксплуатацию и зарегистрированы в МТУ Ростехнадзора по СЗФО с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением **до и выше 1000В**.

Свидетельство выдано на основании разрешения комиссии №05-3519/РД-652 от 10.12.2008, назначенной приказом руководителя МТУ Ростехнадзора по СЗФО №105 от 10.10.2006.

Срок действия свидетельства установлен до 10 декабря 2011 г.

Перечень электролабораторий филиалов и разрешённых видов испытаний и (или) измерений прилагается.

И.о. руководителя управления

М.П.

Г.Ю. Мицык

Продлено действие свидетельства до _____ 20 ____ г.

Руководитель управления

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ

Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического
надзора по Северо-Западному федеральному округу
(МТУ Ростехнадзора по СЗФО)

Приложение к свидетельству
о регистрации электролаборатории

Регистрационный
№ 14-184/ЭЛ-08 от 10 декабря 2008 г.

Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети»
Фактический адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д.
62;
тел./факс (8-81371) 90-3-60.

Выполнение испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) элек-
троустановок напряжением до и выше 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
4. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
5. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
6. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей и макси-
мальной токовой релейной защиты.
7. Испытание защитных средств и масел на стационарном стенде.
8. Испытание электрооборудования и кабелей повышенным напряжением.
9. Испытание электрической энергии (в соответствии с ГОСТ 13109-97).

И.о. руководителя управления



Г.Ю. Мицык

Без Свидетельства о регистрации электролаборатории недействительно

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ**

**Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического
надзора по Северо-Западному федеральному округу
(МТУ Ростехнадзора по СЗФО)**

Приложение к свидетельству
о регистрации электролаборатории
Регистрационный
№ 14-184/ЭЛ-08 от 10 декабря 2008 г.

Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети»
Фактический адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Советская,
д. 4;
тел./факс (8-81378) 21-0-03

Выполнение испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) элек-
троустановок напряжением до и выше 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
3. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
4. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
5. Испытание защитных средств и масел на стационарном стенде.
6. Испытание электрооборудования и кабелей повышенным напряжением.
7. Испытание электрической энергии (в соответствии с ГОСТ 13109-97).

И.о. руководителя управления



Г.Ю. Мицык

Без Свидетельства о регистрации электролаборатории недействительно

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ

Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического
надзора по Северо-Западному федеральному округу
(МТУ Ростехнадзора по СЗФО)

Приложение к свидетельству
о регистрации электролаборатории
Регистрационный
№ 14-184/ЭЛ-08 от 10 декабря 2008 г.

Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Тосненские городские электрические сети»
Фактический адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Энергетиков,
д. 1;
тел./факс (8-81361) 25-9-18.

Выполнение испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) элек-
троустановок напряжением до и выше 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
4. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
5. Испытание электрической энергии (в соответствии с ГОСТ 13109-97).

И.о. руководителя управления




Г.Ю. Мицык

Без Свидетельства о регистрации электролаборатории недействительно

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ

Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического
надзора по Северо-Западному федеральному округу
(МТУ Ростехнадзора по СЗФО)

Приложение к свидетельству
о регистрации электролаборатории
Регистрационный
№ 14-184/ЭЛ-08 от 10 декабря 2008 г.

Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Кировские городские электрические сети»
Фактический адрес: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладож-
ская, д. 3;
тел./факс (8-81362) 20-6-60.

Выполнение испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) элек-
троустановок напряжением до и выше 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
4. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
5. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
6. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей и максимальной токовой релейной защиты.
7. Испытание защитных средств и масел на стационарном стенде.
8. Испытание электрооборудования и кабелей повышенным напряжением.
9. Испытание электрической энергии (в соответствии с ГОСТ 13109-97).

И.о. руководителя управления



Г.Ю. Мицык

Без Свидетельства о регистрации электролаборатории недействительно

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ

Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического
надзора по Северо-Западному федеральному округу
(МТУ Ростехнадзора по СЗФО)

Приложение к свидетельству
о регистрации электролаборатории

Регистрационный
№ 14-184/ЭЛ-08 от 10 декабря 2008 г.

Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Сосновоборские городские электрические сети»
Фактический адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновы Бор, ул.
Комсомольская, д. 30-а;
тел./факс (8-81369) 22-5-16.

Выполнение испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) элек-
троустановок напряжением до и выше 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
4. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
5. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
6. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей и максимальной токовой релейной защиты.
7. Испытание защитных средств на стационарном стенде.
8. Испытание электрооборудования и кабелей повышенным напряжением.
9. Испытание электрической энергии (в соответствии с ГОСТ 13109-97).

И.о. руководителя управления



Г.Ю. Мицык

Без Свидетельства о регистрации электролаборатории недействительно

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ

Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического
надзора по Северо-Западному федеральному округу
(МТУ Ростехнадзора по СЗФО)

Приложение к свидетельству
о регистрации электролаборатории
Регистрационный
№ 14-184/ЭЛ-08 от 10 декабря 2008 г.

Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Лужские городские электрические сети»
Фактический адрес: 188230, Ленинградская область, г. Луга, ул. Победы, д. 22-
а;
тел./факс (8-81372) 23-1-44.

Выполнение испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) элек-
троустановок напряжением до и выше 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
4. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
5. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
6. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей и максимальной токовой релейной защиты.
7. Испытание защитных средств и масел на стационарном стенде.
8. Испытание электрооборудования и кабелей повышенным напряжением.
9. Испытание электрической энергии (в соответствии с ГОСТ 13109-97).

И.о. руководителя управления



Г.Ю. Мицык

Без Свидетельства о регистрации электролаборатории недействительно

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ

Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического
надзора по Северо-Западному федеральному округу
(МТУ Ростехнадзора по СЗФО)

Приложение к свидетельству
о регистрации электролаборатории
Регистрационный
№ 14-184/ЭЛ-08 от 10 декабря 2008 г.

Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Киришские городские электрические сети»
Фактический адрес: 187113, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Победы, д.
23;
тел./факс (8-81368) 25-4-04.

Выполнение испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) элек-
троустановок напряжением до и выше 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
4. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
5. Испытание электрической энергии (в соответствии с ГОСТ 13109-97).

И.о. руководителя управления



Г.Ю. Мицык

Без Свидетельства о регистрации электролаборатории недействительно

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ**

**Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического
надзора по Северо-Западному федеральному округу
(МТУ Ростехнадзора по СЗФО)**

Приложение к свидетельству
о регистрации электролаборатории

Регистрационный
№ 14-184/ЭЛ-08 от 10 декабря 2008 г.

Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Тихвинские городские электрические сети»
Фактический адрес: 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, Коммунальный
квартал, д. 8;
тел. (8-81367) 73-7-82.

Выполнение испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) элек-
троустановок напряжением до и выше 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
4. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
5. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
6. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей и максимальной токовой релейной защиты.
7. Испытание защитных средств и масел на стационарном стенде.
8. Испытание электрооборудования и кабелей повышенным напряжением.
9. Испытание электрической энергии (в соответствии с ГОСТ 13109-97).

И.о. руководителя управления



Г.Ю. Мицык

Без Свидетельства о регистрации электролаборатории недействительно

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ

Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического
надзора по Северо-Западному федеральному округу
(МТУ Ростехнадзора по СЗФО)

Приложение к свидетельству
о регистрации электролаборатории

Регистрационный
№ 14-184/ЭЛ-08 от 10 декабря 2008 г.

Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Сланцевские городские электрические сети»
Фактический адрес: 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, Сланцевское
шоссе, д. 34;
тел./факс (8-81374) 22-9-04.

Выполнение испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) элек-
троустановок напряжением до и выше 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
4. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
5. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
6. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей и максимальной токовой релейной защиты.
7. Испытание электрооборудования и кабелей повышенным напряжением.
8. Испытание электрической энергии (в соответствии с ГОСТ 13109-97).

И.о. руководителя управления




Г.Ю. Мицык

Без Свидетельства о регистрации электролаборатории недействительно

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ

Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического
надзора по Северо-Западному федеральному округу
(МТУ Ростехнадзора по СЗФО)

Приложение к свидетельству
о регистрации электролаборатории
Регистрационный
№ 14-184/ЭЛ-08 от 10 декабря 2008 г.

Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Подпорожские городские электрические сети»
Фактический адрес: 187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Свир-
ская, д. 82-а;
тел./факс 22-6-57.

Выполнение испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) элек-
троустановок напряжением до и выше 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
3. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей и максимальной токовой релейной защиты.
4. Испытание защитных средств и масел на стационарном стенде.
5. Испытание электрооборудования и кабелей повышенным напряжением.
6. Испытание электрической энергии (в соответствии с ГОСТ 13109-97).

И.о. руководителя управления



Г.Ю. Мицык

Без Свидетельства о регистрации электролаборатории недействительно

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ

Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического
надзора по Северо-Западному федеральному округу
(МТУ Ростехнадзора по СЗФО)

Приложение к свидетельству
о регистрации электролаборатории
Регистрационный
№ 14-184/ЭЛ-08 от 10 декабря 2008 г.

Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Лодейнопольские городские электрические се-
ти»

Фактический адрес: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Ти-
това, д. 135;
тел./факс (8-81364) 23-1-44.

Выполнение испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) элек-
троустановок напряжением **до и выше 1000 В.**

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
4. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
5. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
6. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей и максимальной токовой релейной защиты.
7. Испытание защитных средств и масел на стационарном стенде.
8. Испытание электрооборудования и кабелей повышенным напряжением.
9. Испытание электрической энергии (в соответствии с ГОСТ 13109-97).

И.о. руководителя управления

Г.Ю. Мицык



Без Свидетельства о регистрации электролаборатории недействительно

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ**

**Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического
надзора по Северо-Западному федеральному округу
(МТУ Ростехнадзора по СЗФО)**

Приложение к свидетельству
о регистрации электролаборатории

Регистрационный
№ 14-184/ЭЛ-08 от 10 декабря 2008 г.

**Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Шлиссельбургские городские электрические се-
ти»**

Фактический адрес: 187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Ста-
росинявинская дорога, д. 2;
тел./факс (8-81362) 74-4-02

Выполнение испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) элек-
троустановок напряжением **до и выше 1000 В.**

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
3. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
4. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
5. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей и макси-
мальной токовой релейной защиты.
6. Испытание электрической энергии (в соответствии с ГОСТ 13109-97).

И.о. руководителя управления



Г.Ю. Мицык

Без Свидетельства о регистрации электролаборатории недействительно

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ**

**Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического
надзора по Северо-Западному федеральному округу
(МТУ Ростехнадзора по СЗФО)**

Приложение к свидетельству
о регистрации электролаборатории
Регистрационный
№ 14-184/ЭЛ-08 от 10 декабря 2008 г.

Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Ивангородские городские электрические сети»
Фактический адрес: 188490, Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Гагари-
на, д. 45;
тел./факс (8-81375) 51-3-94.

Выполнение испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) элек-
троустановок напряжением **до и выше 1000 В.**

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
4. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
5. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей и максимальной токовой релейной защиты.
6. Испытание электрооборудования и кабелей повышенным напряжением.
7. Испытание электрической энергии (в соответствии с ГОСТ 13109-97).

И.о. руководителя управления




Г.Ю. Мицык

Без Свидетельства о регистрации электролаборатории недействительно

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ

Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического
надзора по Северо-Западному федеральному округу
(МТУ Ростехнадзора по СЗФО)

Приложение к свидетельству
о регистрации электролаборатории
Регистрационный
№ 14-184/ЭЛ-08 от 10 декабря 2008 г.

Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Бокситогорские городские электрические сети»
Фактический адрес: 187550, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Жу-
кова, д. 2;
тел./факс (8-81366) 21-0-60.

Выполнение испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) элек-
троустановок напряжением до и выше 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
4. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
5. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
6. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей и максимальной токовой релейной защиты.
7. Испытание защитных средств и масел на стационарном стенде.
8. Испытание электрооборудования и кабелей повышенным напряжением.
9. Испытание электрической энергии (в соответствии с ГОСТ 13109-97).

И.о. руководителя управления



Г.Ю. Мицык

Без Свидетельства о регистрации электролаборатории недействительно