

Согласовано:
Руководитель ЦМТУ
Росстандарта

Утверждаю:
Директор филиала АО «ЛОЭСК»
Северные электрические сети»
Э.Н. Власюк



ЦМТУ
Росстандарта

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 048db83ade6068b497fe420163ffd85ed8d005e3

Владелец: Калининкова Марина Григорьевна

Действителен: с 18.08.2025 по 11.11.2026

Программа мероприятий

по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции

(в порядке пункта 2 статьи 38 ФЗ от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ

03.12.2025 № 358

"О техническом регулировании")

Превышение допустимого отклонения напряжения при передаче электроэнергии

1. Транспортировщик продукции:

Филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети» расположенный
по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Выборгская, д.21

2. Идентификация продукции:

Марка	Коммерческое наименование (тип)	Период производ ства	Период реализа ции	Количество продукции
Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	Техническое электричество	нет	нет	В соответствии с объемами потребления

3. Описание неисправности (дефекта) продукции:

По результатам проверки филиалом АО «ЛОЭСК» «Северные электрические
сети» фактов жалобы потребителя, по адресу: Ленинградская область,
Выборгский р-н, МО «Полянское сельское поселение» пос. Сосновый Бор,
садоводческое некоммерческое товарищество Сосновый Бор, уч.№ 72,
кадастровый № 47:01:1691001:73 выявлено несоответствие показателей
качества электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.

Описание способа ремонтного воздействия:

Для приведения в соответствие напряжения требованиям ГОСТ 32144-2013 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", разработаны следующие корректирующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
1	Уведомление потребителя о запланированных работах по данной программе путем направления письма.	до 12.12.2025	Начальник ПТС Загребельная Е.А.
2	Уведомление гарантирующего поставщика ООО «РКС-энерго» о запланированных работах по данной программе путем направления письма.	до 12.12.2025	Начальник ПТС Загребельная Е.А.
3	Формирование заявки для включения объекта реконструкции в инвестиционную программу АО «ЛОЭСК».	до 01.12.2026	Начальник ПТС Загребельная Е.А.
4	Инициирование размещения на сайте АО «ЛОЭСК» информации о запланированных работах по данной программе.	до 10.04.2027	Начальник ЭТЛ АО «ЛОЭСК» Сарапина О.С.
5	Контроль и приемка выполненных мероприятий по реконструкции трансформаторной подстанции и питающей воздушной линии 0,4 кВ в сторону потребителя.	до 25.08.2028	Главный инженер филиала Конюхов М.Ю.
6	Выполнение измерения показателей качества электроэнергии у потребителей от ТП-319 п. Сосновый Бор, с применением средств измерений утвержденного типа, поверенных в установленном порядке, с целью проверки соответствия уровня напряжения после завершения реконструкции объекта. Период измерения – не менее 7 суток для проверки эффективности проведенных мероприятий.	до 29.09.2028	Начальник ЭТЛ Сарамуд В.И.

7	Анализ результатов измерений показаний прибора контроля качества электроэнергии, оценка результативности выполненных мероприятий.	до 13.10.2028	Начальник ЭТЛ Сарамуд В.И.
8	В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений возместить вред, причинённый в результате поставки электрической энергии, не соответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013 при предъявлении обоснованной претензии со стороны потребителя.	При поступлении обоснованной претензии после проведения проверки	АО «ЛОЭСК» ООО «ПСК»
9	Уведомление ООО «ПСК» о поставке электрической энергии, не соответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013, и необходимости снижения стоимости электрической энергии по заявлению потребителя в соответствии с п. 10 Приложения 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»	При поступлении обоснованной претензии после проведения проверки	Главный инженер ' филиала Конюхов М.Ю.
10	Предоставление отчета в ЦМТУ Росстандарта о выполнении программы мероприятий с приложением протокола измерений и перечня средств измерений, примененных при измерении соответствия электрической энергии установленным требованиям.	до 13.10.2028	Начальник ПТС Загребельная Е.А.

11	Уведомление потребителя о выполненных работах по данной программе путем направления письма.	до 20.10.2028	Начальник ПТС Загребельная Е.А.
12	Направление в ЦМТУ Росстандарта отчетной информации о реализации настоящей программы мероприятий с приложением протокола измерений.	до 31.10.2028	Начальник ПТС Загребельная Е.А.

Разработал:

Главный инженер Филиала АО «ЛОЭСК»

«Северные электрические сети»



М.Ю. Конюхов