

Согласованно:
Руководитель ЦМТУ
Росстандарта



ЦМТУ
Росстандарта


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

а

Сертификат: 048db83ade6068b497fe420163ffd85ed8d005e3

Владелец: Калининкова Марина Григорьевна

Действителен: с 18.08.2025 по 11.11.2026



С.С. Рябов

Программа мероприятий

по предотвращению вреда, связанного с обращением продукции

28.01.2026 № 14

1. Производитель продукции:

Филиал АО «ЛЮЭСК» «Западные электрические сети» расположенный по адресу Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса д.66

2. Идентификация продукции:

Марка	Коммерческое наименование, тип	Период производства	Период реализации	Количество продукции
Электрическая энергия переменного тока частотой 50 Гц	Техническое электричество	нет	нет	В соответствии с объемами потребления

3. Описание неисправности (дефекта) продукции:

Проверка по Уведомлению о несоответствии продукции обязательным требованиям от 23.12.2025 № 3340-О-209 и письмо исх. № ПСК/09/01/776 от 29.12.2025г. по возможному несоответствию качества электроснабжения потребителя по адресу Ленинградская область, г. Кингисепп, улица Восточная, д.14.

4. Описание способа ремонтного воздействия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
1	Уведомление потребителя о возможном несоответствии продукции (электроэнергии) требованиям ГОСТ и о запланированных работах по данной программе путем направления письма	до 30.01.2026	Врио начальника сектора транзита Журавская Г.С.
2	Уведомление гарантирующего поставщика (АО «ПСК») о возможном несоответствии продукции (электроэнергии) требованиям ГОСТ и о запланированных работах по данной программе путем направления письма	до 30.01.2026	Врио начальника сектора транзита Журавская Г.С.
3	Инициирование размещения на сайте АО «ЛЮЭСК» информации о запланированных работах по данной программе	до 30.01.2026	Заместитель главного инженера Приходько Ю.А.
4	Выполнение ремонтных работ на КЛ-0,4кВ ТП-89 – КРП-398	до 01.03.2026	Начальник РЭС № 1 г. Кингисепп Груничев А.С.
5	Установка приборов контроля качества электроэнергии утвержденного типа, поверенных в установленном порядке, в	до 07.03.2026	Начальник ЭТЛ Маркина И.П.

	точке поставки электрической энергии потребителю на 7 суток		
6	Анализ результативности измерений показаний прибора контроля качества электроэнергии, оценка результативности выполненных мероприятий	до 14.03.2026	Начальник ЭТЛ Маркина И.П.
7	Разработка дополнительных корректирующих мероприятий по ремонту, перераспределению нагрузки, переключению ПБВ силового трансформатора (при необходимости)	до 20.03.2026	Начальник РЭС № 1 г. Кингисепп Груничев А.С.
8	В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью живописных и растений, возместить вред, причиненный в результате поставки электрической энергии несоответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013 при предъявлении обоснованной претензий со стороны потребителя	При поступлении обоснованной претензии после проведения проверки	
9	Уведомление АО «ПСК» о поставке электрической энергии, не соответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013 и рассмотрения вопроса о снижении стоимости электрической энергии по заявлению потребителя в соответствии с п.10 Приложения 1 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»	Постоянно при обращении заявителей	
10	Направление в ЦМТУ Росстандарта отчетной информации о реализации настоящей программы мероприятий с приложением протокола измерений	до 31.03.2026	Главный инженер Корниенко Д.Е.

Разработал:

Главный инженер Филиала АО «ЛОЭСК»
«Западные электрические сети»



Д.Е. Корниенко