

Согласовано:

Руководитель ЦМТУ

Росстандарта

Калиникова М.Г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»

Южные электрические сети»

Ю.А. Борисов

Программа мероприятий

по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции

1. Производитель продукции:

Филиал АО «ЛОЭСК» Южные электрические сети» расположенный по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, д.62

2. Идентификация продукции:

Марка	Коммерческое наименование (тип)	Период производства	Период реализации	Количество продукции
Электрическая энергия переменного тока частотой 50 Гц	Техническое электричество	нет	нет	В соответствии с объемами потребления

3. Описание неисправности (дефекта) продукции:

Проверка по уведомлению от 04.08.2025 № 1859-О-209 о предоставлении информации по возможному несоответствию качества электроснабжения в доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Тайцы, ул. Калинина, д. 27.

4. Описание способа ремонтного воздействия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
1	Уведомление потребителя о возможном несоответствии продукции (электроэнергии) требованиям ГОСТ и о запланированных работах по данной программе путем направления письма.	до 30.09.2025	Начальник сектора транзита электроэнергии Коваленко Ю.О.

2	Уведомление гарантирующего поставщика (ООО «РКС-энерго» о возможном несоответствии продукции (электроэнергии) требованиям ГОСТ и о запланированных работах по данной программе путем направления письма.	до 30.09.2025	Начальник сектора транзита электроэнергии Коваленко Ю.О.
3	Направление обращения в адрес Главного инженера филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» о необходимости поддержания уровня напряжения не превышающего 10% от номинального на ПС 35 кВ «Тайцы»	до 30.09.2025	Заместитель главного инженера Давыденков М.В.
4	Инициирование размещения на сайте АО «ЛОЭСК» информации о запланированных работах по данной программе.	до 30.09.2025	Заместитель главного инженера Давыденков М.В.
5	Выполнение ремонта оборудования РУ-6 кВ на ТП-9 в п. Тайцы.	до 10.10.2025	Начальник РЭС Хохлачев И.В.
8	Установка приборов контроля качества электроэнергии утвержденного типа, поверенных в установленном порядке, в точке поставки электрической энергии потребителю.	до 17.10.2025	Начальник ЭТЛ Гульев А.М.
9	Анализ результатов измерений показаний прибора контроля качества электроэнергии, оценка результативности выполненных мероприятий.	до 21.10.2025	Начальник ЭТЛ Гульев А.М.
10	Разработка дополнительных корректирующих мероприятий по ремонту, перераспределению нагрузки, переключению ПБВ	до 24.10.2025	Начальник РЭС Хохлачев И.В.

	силового трансформатора (при необходимости)		
11	В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, возместить вред, причинённый в результате поставки электрической энергии несоответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013 при предъявлении обоснованной претензии со стороны потребителя	При поступлении обоснованной претензии после проведения проверки	
12	Уведомление ООО «РКС-энерго» о поставке электрической энергии, не соответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013 и рассмотрения вопроса о снижении стоимости электрической энергии по заявлению потребителя в соответствии с п.10 Приложения №1 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»	При поступлении обоснованной претензии после проведения проверки	Начальник сектора транзита электроэнергии Коваленко Ю.О.
13	Направление в ЦМТУ Росстандарта отчетной информации о реализации настоящей программы мероприятий с приложением протокола измерений.	до 07.11.2025	Главный инженер Дубровский Д.С.

Разработал:

Главный инженер Филиала АО «ЛОЭСК»

«Южные электрические сети»

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Д.С. Дубровский', written over a horizontal line.

Д.С. Дубровский